

Evidenční číslo

PZ 1080/16-E.34

DRAŽNÍ ÚŘAD
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2



PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI

URČENÉHO TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

vydaný ve smyslu § 47, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů

- Druh zařízení:** Elektrické,
Elektrická síť drah a elektrické rozvody drah
- Objekt:** Bývalá topírna Kořenov na p.č. 971, elektroinstalace a hromosvod objektu
- Technické údaje:** Napájecí vedení AYKY-J 4x50 mm² do přípojkové skříně SS200/NKE1P-C. Z přípojkové skříně je vedeno kabelové vedení CYKY 4x16 mm² do elektroměrového rozváděče RE. Z elektroměrového rozváděče je vyvedeno kabelové vedení CYKY 4x10 mm² do rozváděče topírny, ze kterého jsou napájeny zásuvkové a světelné obvody objektu topírny.
- Hromosvod na objektu bývalé topírny je proveden jako vnější, jímací vedení je z drátu AlMgSi 8 mm a je vedeno po hřebenu střechy a doplněno třemi tyčovými jímáči o výšce 1,5 m a čtyřmi pomocnými jímáči nad komíny. Svodů je celkem 10, jsou vedeny po kamenné zdi a opatřeny zkušebními svorkami. Do země jsou svody zavedeny pomocí zaváděcích tyčí. Uzemnění je typu B, z pásku FeZn 30x4 mm.
- třída: LPS III
- Rok výroby:** 2016
- Výrobce:** Chládek & Tintěra, a.s.
- Provozovatel:** Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
- Umístění zařízení:** Kořenov, k.ú. Poludný, p.č. 971
- Schvalovací podklady:** Protokol č.: CHT/16/06/45 ze dne 17.06.2016 o technické prohlídce a zkoušce UTZ provedené právnickou osobou pověřenou rozhodnutím MD č.j.: 80/2013-130-SPR/3.

Č.j.: DUCR-40349/16/Eb

12.07.2016
.....
Datum vydání




Ing. František Melichar
ředitel odboru
UTZ elektrických